
































Schlauch-Auswahl-Tabelle: Anaconda Sealtite Spezial.

SCHLAUCH- AUSWAHL- TABELLE

Sealtite	Material	Material	Temp. (°C)		Beständigkeit (NEN-EN-IEC 61386)			Flexi- bilität	Beständigkeit		Prüfungen	Schutz- bereich	Seite
			Min.	Max.	Druck	Schlag	Zug		UV	Öl			
 HCI Schwarz	Edelstahl AISI-304	PVC- RoHS	-45	+105	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 67	6-02
 HFI Schwarz	Edelstahl AISI-304	TPU Halogenfrei RoHS	-45	+105	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	 	IP 67	6-03
 HCXI Schwarz	Edelstahl AISI-304	TPE- RoHS	-55	+145	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	+++	++		IP 67	6-04
 HCI 316 Schw.	Edelstahl AISI-316	PVC- RoHS	-45	+105	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 67	6-09
 EF-L Grau	Aluminium	PVC- RoHS	-20	+60	3 (750N)	3 (2J)	3 (500N)	+++	++++	+++		IP 67	6-11
 Shieldtite Grau	Bronze	PVC- RoHS	-45	+105	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	 	IP 67	6-13
 FG Weiss	Galvanisierter Stahl	PVC- RoHS	-20	+60	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++	+++	  	IP 67	6-14
 FGZ Weiss	Galvanisierter Stahl	TPE- RoHS	-20	+60	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++	++	  	IP 67	6-15
 NWC Schwarz	Galvanisierter Stahl	PE- RoHS	-40	+90	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+	+++	+++	 	IP 67	6-16
 CW Blau	Galvanisierter Stahl	PVC- RoHS	-20	+60	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	+++	  	IP 67	6-17
 Anaflex	Edelstahl AISI-316L	-	-70	+250	3 (750N)	3 (2J)	4 (1000N)	++++	++++	++++		IP 69K	6-18

Die Verschraubungen für Sealtite Spezial sind erwähnt auf der folgenden Seite hinter den Schläuchen oder in Kapitel 4.

